



ANALÜÜSIAKT VI26004764 - Joogivesi

Tellijä: Aseri Kommunaal OÜ
Kordoni 12
43401 Aseri alevik
Viru-Nigula vald
Lääne-Viru maakond

Leping: Aseri Kommunaal OÜ; Leping nr 2-4/13

Proovivõtjad: Uustal, Tiina, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, atest.nr. 2331/23

Proovivõtumeetod: EVS-ISO 5667-5

Juuresolijad: Filonik, Svetlana, Aseri Kommunaal OÜ

Proovivõtuaeg: 17.08.2026 09:50

Laborisse tulek: 17.08.2026 14:17

Analüüsi lõpp: 19.08.2026 08:18

Proovivõtukoha valdaja: Aseri Kommunaal OÜ

Proovivõtuukoht: Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aseri alevik, Kooli tn 2, Aseri aleviku veevõrk, Aseri Kool, Kooli 2, Kõõgikraan

Proovi märgistus: U2295, M024, 16, P699, CN05, FL006

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Ammoonium (NH_4^+)	SFS 3032	0,32	mg/l	0,5
Keemiline hapnikutarve (KHT_{Mn}) (oksüdeerivatus)	SFS 3036	2,3	mg/l	5,0
Kloriid (Cl^-)	APHA 4500-Cl, sec.D	120	mg/l	250
Nitraad (NO_3^-)	EVS-EN ISO 13395	< 0,14	mg/l	50
Nitrit (NO_2^-)	EVS-EN ISO 13395	0,039	mg/l	0.5
Sulfaat (SO_4^{2-})	AOAC 973.57	< 4	mg/l	250
Tsüaniid (CN^-) *	ISO 6703-1, Sec 2	< 3	µg/l	50

* näitaja(d) on analüüsitud EKUK keskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas; ** näitaja(d) on analüüsitud EKUK Tartu osakonnas

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: keemik Svetlana Avdejeva-Stankevitš

02.09.2026

ANALÜÜSI AKT VI26004764 - Joogivesi

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Fluoriid (F-) **	EVS-EN ISO 10304-1	0,60	mg/l	1,5
Alumiinium (Al) **	EVS-EN ISO 11885	<50	µg/l	200
Antimon (Sb) **	EVS-EN ISO 17294-2	< 0,05	µg/l	10,0
Arseen (As) **	EVS-EN ISO 17294-2	< 0,05	µg/l	10,0
Boor (B) **	EVS-EN ISO 11885	0,13	mg/l	1,5
Kaadmium (Cd) **	EVS-EN ISO 17294-2	< 0,01	µg/l	5,0
Kroom (Cr) **	EVS-EN ISO 17294-2	0,056	µg/l	25,0
Mangaan (Mn) **	EVS-EN ISO 17294-2	130	µg/l	50,0
Naatrium (Na) **	ISO 9964-3	69	mg/l	200
Nikkel (Ni) **	EVS-EN ISO 17294-2	0,10	µg/l	20,0
Plii (Pb) **	EVS-EN ISO 17294-2	0,71	µg/l	10,0
Raud (Fe) **	EVS-EN ISO 11885	<20	µg/l	200
Seleen (Se) **	EVS-EN ISO 17294-2	< 0,05	µg/l	20,0
Vask (Cu) **	EVS-EN ISO 17294-2	0,00062	mg/l	2
Elavhõbe (Hg) **	EVS-EN ISO 17852	< 0,005	µg/l	1,0
Benseen *	ISO 20595	< 0,06	µg/l	1,0
Bromodiklorometaan *	ISO 20595	< 0,1	µg/l	
Dibromoklorometaan *	ISO 20595	< 0,1	µg/l	
1,2-Dikloroetaan *	ISO 20595	< 0,1	µg/l	3
Tetrakloroeteen (perkloroeteen) *	ISO 20595	< 0,1	µg/l	
Tribromometaan (bromoform) *	ISO 20595	< 0,1	µg/l	
Trikloroeteen (trikloroetüleen) *	ISO 20595	< 0,1	µg/l	
Triklorometaan (kloroform) *	ISO 20595	0,11	µg/l	
Tetrakloroeteeni ja trikloroeteeni summa *	ISO 20595	-	µg/l	10
Trihalometaanide summa (4 ühendit) *	ISO 20595	0,11	µg/l	100
Benso(a)püreen *	ISO 28540	< 0,002	µg/l	0,010
Benso(b)fluoranteen *	ISO 28540	< 0,002	µg/l	
Benso(k)fluoranteen *	ISO 28540	< 0,002	µg/l	

* näitaja(d) on analüüsitud EKUK keskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas; ** näitaja(d) on analüüsitud EKUK Tartu osakonnas

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: keemik Svetlana Avdejeva-Stankevitš

02.09.2026

ANALÜÜSI AKT VI26004764 - Joogivesi

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Benso(g,h,i)perüleen *	ISO 28540	< 0,002	µg/l	
Indeno(1,2,3-cd)püreen *	ISO 28540	< 0,002	µg/l	
Polütsükliiliste aromaatsete süsivesinike summa (4 ühendit) *	ISO 28540	-	µg/l	0,10
2,4-D *	STJnrU92	< 0,05	µg/l	0,10
Ametrüün *	STJnrU92	< 0,01	µg/l	0,10
Amidosulfuroon *	STJnrU92	< 0,01	µg/l	0,10
Penkonasool *	STJnrU92	< 0,01	µg/l	0,10
Prokloraas *	STJnrU92	< 0,02	µg/l	0,10
Atseetamipriid *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
Bentasoon *	STJnrU92	< 0,02	µg/l	0,10
Desetüül-atrasiin *	STJnrU92	< 0,004	µg/l	0,10
Diflubensuroon *	STJnrU92	< 0,01	µg/l	0,10
Diflufenikaan *	STJnrU92	< 0,01	µg/l	0,10
Dikloroprop-P *	STJnrU92	< 0,02	µg/l	0,10
Dimeteenamiid-P *	STJnrU92	< 0,005	µg/l	0,10
Dimetoaat *	STJnrU92	< 0,003	µg/l	0,10
Dimoksüstrobiin *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
Diuroon *	STJnrU92	< 0,01	µg/l	0,10
Ethopropos *	STJnrU92	< 0,01	µg/l	0,10
Fenpropidiin *	STJnrU92	< 0,003	µg/l	0,10
Imasaliil *	STJnrU92	< 0,02	µg/l	0,10
Imidaklopiid *	STJnrU92	< 0,01	µg/l	0,10
Ipkonasool *	STJnrU92	< 0,02	µg/l	0,10
Isoprokarb *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
Isoproturoon *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
Klopüraliid *	STJnrU92	< 0,02	µg/l	0,10
Kloridasoon *	STJnrU92	< 0,005	µg/l	0,10

* näitaja(d) on analüüsitud EKUK keskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas; ** näitaja(d) on analüüsitud EKUK Tartu osakonnas

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: keemik Svetlana Avdejeva-Stankevitš

02.09.2026

ANALÜÜSI AKT VI26004764 - Joogivesi

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Kloridasoon-desfenüül *	STJnrU92	< 0,04	µg/l	0,10
Kloroksuroon *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
Klorotoluroon *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
Klotianidiin *	STJnrU92	< 0,005	µg/l	0,10
Linuroon *	STJnrU92	< 0,005	µg/l	0,10
Malatioon *	STJnrU92	< 0,005	µg/l	0,10
MCPA *	STJnrU92	< 0,02	µg/l	0,10
Metabenstiasuroon *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
Metamitroon *	STJnrU92	< 0,01	µg/l	0,10
Metasakloor *	STJnrU92	< 0,002	µg/l	0,10
Metiokarb *	STJnrU92	< 0,002	µg/l	0,10
Metkonasool *	STJnrU92	< 0,005	µg/l	0,10
Metobromuroon *	STJnrU92	< 0,01	µg/l	0,10
Metoksuroon *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
Monolinuroon *	STJnrU92	< 0,005	µg/l	0,10
Napropamiid *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
Nikosulfuroon *	STJnrU92	< 0,005	µg/l	0,10
Ometoaat *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
Propamokarb-hüdrokloriid *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
Propikonasool *	STJnrU92	< 0,005	µg/l	0,10
Simasiin *	STJnrU92	< 0,003	µg/l	0,10
Spiroksamiin *	STJnrU92	< 0,003	µg/l	0,10
Teflubensuroon *	STJnrU92	< 0,003	µg/l	0,10
Terbutriin *	STJnrU92	< 0,005	µg/l	0,10
Tetrakonasool *	STJnrU92	< 0,01	µg/l	0,10
Tiaklopriid *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
Tiametoksaam *	STJnrU92	< 0,003	µg/l	0,10
Triadimenool *	STJnrU92	< 0,005	µg/l	0,10

* näitaja(d) on analüüsitud EKUK keskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas; ** näitaja(d) on analüüsitud EKUK Tartu osakonnas

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: keemik Svetlana Avdejeva-Stankevitš

02.09.2026

ANALÜÜSI AKT VI26004764 - Joogivesi

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Tritosulfuroon *	STJnrU92	< 0,01	µg/l	0,10
Tsübutriin *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
LC pestitsiidide summa (multimeetod) *	STJnrU92	-	µg/l	0,50

* näitaja(d) on analüüsitud EKUK keskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas; ** näitaja(d) on analüüsitud EKUK Tartu osakonnas

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: keemik Svetlana Avdejeva-Stankevitš

02.09.2026